

**Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік
КП "Червоноградтеплокомуненерго"**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців) * (1+(гр4-гр15)/ гр16)*12	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозований період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік)	Економія вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік)	Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.)	Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн	Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів (тис. грн.) **	Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) **	Стан основного обладнання	
			загальна сума		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний										До впровадження заходу	Після впровадження заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
1.2.1.1.	Капітальний ремонт котла ПТВМ -50/4 №1 на районній газовій котельні №1 в м. Червонограді		2500,00	x	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1.	<i>Усього за підпунктом 1.2.1.1</i>		<i>2500,00</i>	<i>x</i>	<i>2500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2.2.1.1	Реконструкція теплової мережі по вул. Будівельній м. Червонограді Львівської області	0,150км (діам.89/160мм в однострубному вимірі)	155,340	x	155,340	0,000	65,0	2,26	12,47	0	14,13	3,41	1,44	31,45	28,04	Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос більше як 65%, ізоляція пошкоджена.	Попередньоізольовані труби зі зменшенням діаметру теплової мережі.
2.2.1.2	Реконструкція теплової мережі по вул. Героїв Майдану м. Червонограді Львівської області	0,160км (діам.89/160мм в однострубному вимірі)	161,067	x	161,067	0,000	64,1	2,60	13,21	0	14,71	3,64	1,54	33,09	29,45		
2.2.1.3	Реконструкція теплової мережі по вул. Івасюка м. Червонограді Львівської області	0,176км (діам.38/110мм в однострубному вимірі)	99,926	x	99,926	0,000	43,4	2,85	16,34	0	8,59	3,54	1,69	30,16	26,62		
2.2.1.4	Реконструкція теплової мережі по вул. Лесі Українки м. Червонограді Львівської області	0,176км (діам.76/140мм в однострубному вимірі)	157,043	x	157,043	0,000	52,6	2,92	18,34	0	14,30	6,46	1,69	40,80	34,34		
2.2.1.5	Реконструкція теплової мережі по вул. Лесі Українки (ТК-3-ТК-4.3) м. Червонограді Львівської області	0,188км (діам.76/140мм в однострубному вимірі)	164,669	x	164,669	0,000	61,3	1,79	14,60	0	15,07	3,78	1,80	35,30	31,52		
2.2.1.6	Реконструкція теплової мережі по вул.Св Володимира-Б.Хмельницького м. Червонограді Львівської області	0,160км (діам.89/160мм в однострубному вимірі)	157,411	x	157,411	0,000	61,7	1,91	14,02	0	14,34	3,64	1,54	33,53	29,89		
2.2.1.7	Реконструкція теплової мережі по вул.Грушевського,17-Грушевського,18 в смт. Гірник Львівської області	0,120км (діам.108/200мм в однострубному вимірі)	179,743	x	179,743	0,000	62,8	1,84	15,83	0	16,80	4,15	1,15	37,71	33,56		

2.2.1.8	Реконструкція теплової мережі по вул.Грушевського,17-Грушевського,9 в смт. Гірник Львівської області	0,130км (діам.89/160мм в одностру- бному вимірі)	164,377	x	164,377	0,000	70,0	1,56	11,40	0	15,04	2,95	1,25	30,63	27,68
2.2.1.9	Реконструкція теплової мережі по вул.Грушевського в м. Соснівка Львівської області	0,100км (діам.108/200мм в одностру- бному вимірі)	163,574	x	163,574	0,000	77,2	1,93	8,96	0	14,96	3,67	0,96	28,54	24,87
2.2.1.10	Реконструкція теплової мережі по вул.Львівській в м. Соснівка Львівської області	0,102км (діам.133/225мм в одностру- бному вимірі)	181,348	x	181,348	0,000	82,9	1,82	8,04	0	16,74	3,53	0,98	29,28	25,75
2.2.1.11	Реконструкція теплової мережі по вул.Шептицького- Грушевського в м. Соснівка Львівської області	0,130км (діам.89/160мм в одностру- бному вимірі)	169,786	x	169,786	0,000	68,1	2,48	12,42	0	15,58	3,72	1,25	32,97	29,25
	<i>Усього за підпунктом 2.2.1.1</i>		<i>1754,283</i>		<i>1754,283</i>	<i>0,000</i>	<i>64,0</i>	<i>23,96</i>	<i>145,63</i>	<i>0,00</i>	<i>160,26</i>	<i>42,49</i>	<i>15,29</i>	<i>363,46</i>	<i>320,97</i>
	Усього за інвестиційною програмою		4254,283	x	4254,283	0,000		23,96	145,63	0,00	160,26	42,49	15,29	363,46	320,97

Директор

ДМУХОВСЬКИЙ С.М.