

Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік

КП "Червоноградтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)* (1+гр4-гр15) / гр16*12	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозовий період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік)	Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис. грн./рік)	Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис. грн.)	Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні, тис. грн.	Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів (тис. грн.) **	Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) **	Стан основного обладнання	
					господарській (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний										До впровадження заходу	Після впровадження заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
1.2.1.1.	Капітальний ремонт котла ПТВМ -50/4 №1 на районній газовій котельні №1 в м. Червонограді		3000,00	x	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1.	Усього за підпунктом 1.2.1.1		3000,00	x	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1.	Реконструкція теплової мережі по вул.Шевська,7 в м. Червонограді		175,158	x	175,158	0,000	81,3	0,37	8,33	0	15,93	6,54	0,63	31,43	24,89	Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 60%, ізоляція пошкоджена.	Попередньоізольовані труби зі зменшенням діаметру тепломережі.
2.2.1.2.	Реконструкція теплової мережі по вул.С.Володимира,1-9 в м. Червонограді		178,752	x	178,752	0,000	80,2	0,62	8,41	0	16,29	7,64	0,92	33,25	25,62		
2.2.1.3.	Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,8 в м. Червонограді		184,585	x	184,585	0,000	79,2	0,64	8,66	0	16,88	7,86	0,95	34,65	26,78		
2.2.1.4.	Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,41 в м. Червонограді		160,665	x	160,665	0,000	66,1	0,71	12,61	0	14,48	5,43	1,10	33,62	28,19		
2.2.1.5.	Реконструкція теплової мережі по вул.Грінченка,10-14 в м. Червонограді		159,675	x	159,675	0,000	62,3	0,79	14,01	0	14,38	5,99	1,22	35,61	29,62		
2.2.1.6.	Реконструкція теплової мережі по вул.Грушевського,28 в смт. Гірник		130,473	x	130,473	0,000	71,8	0,69	8,40	0	11,46	3,95	1,28	25,09	21,14		
2.2.1.7.	Реконструкція теплової мережі по вул.Грушевського,13;по вул.Грушевського,18 в смт. Гірник		160,617	x	160,617	0,000	70,4	0,86	10,48	0	14,48	4,93	1,60	31,48	26,55		
Усього за інвестиційною програмою			4149,926	x	4149,926	0,000	72,7	4,69	70,89	0,00	103,90	42,34	7,69	225,15	182,70	x	x

Директор

ДМУХОВСЬКИЙ С.М.