

**Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік
КП "Червоноградтеплокомуненерго"**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупуності (місяці)* (1+(гр4-гр15)/ гр16)*12	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топн умовного палива/прогнозований період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік)	Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік)	Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.)	Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн.	Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів (тис. грн.)**	Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.)**	Стан основного обладнання	
			загальна сума		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний										До впровадження заходу	Після впровадження заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
1	Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепа,10 в м. Червонограді Львівської області	0,148км (діам.57/125мм в однотруб-ному вимірі)	201,600	x	201,600	0	71,64	1,59	9,78	0	200,10	4,10	4,61	37,18	33,08	Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос більше як 65%, ізоляція пошкоджена.	Попередньоізольовані труби зі зменшенням діаметру теплової мережі.
2	Реконструкція теплової мережі по вул.Бандери,33 від ТК-4 до ТК-5 в м. Червонограді Львівської області	0,046(діам. 57/125мм в однотрубному вимірі)	87,283	x	87,283	0	77,55	0,70	4,51	0	85,79	2,04	1,43	15,23	13,19		
3	Реконструкція теплової мережі по вул.Сокальській,38 до ЦТП №3 діам.89/160мм в м. Червонограді Львівської області	0,044км (діам.89/160 мм в однотруб-ному вимірі)	122,539	x	122,539	0	81,86	0,90	5,14	0	121,04	4,52	1,37	21,82	17,30		
4	Реконструкція теплової мережі по вул.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області	0,0526(діам. 57/125мм в однотрубному вимірі)	85,477	x	85,477	0	71,37	0,80	5,15	0	83,98	2,92	1,64	16,80	13,88		
5	Реконструкція теплової мережі по вул. Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області	0,034км (діам.57/125мм в однотруб-ному вимірі)	64,573	x	64,573	0	74,76	0,60	3,98	0	63,08	2,09	1,06	12,12	10,03		

6	Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області	0,0364км (діам.89/160 мм в одностру- бному вимірі)	90,141	x	90,141	0	92,06	0,49	2,86	0	88,64	1,61	1,13	13,15	11,54
7	Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10	0,032км (діам.57/125мм в одностру- бному вимірі)	47,747	x	47,747	0	74,92	0,49	3,13	0	46,25	1,42	1,08	8,84	7,42
8	Реконструкція магістральної теплової мережі по вул.Сокальській(від ТК-4 до ТК-5) діам.530/710мм в м. Червонограді Львівської області	0,0118км (діам.530/710мм в одностру- бному вимірі)	299,291	x	299,291	0	116,70	0,22	1,38	0	297,79	5,49	0,38	35,70	30,21
9	Реконструкція магістральної теплової мережі по вул.Сокальській(від ТК-4 до ТК-5) діам.530/710мм в м. Червонограді Львівської області	0,0117км (діам.530/710мм в одностру- бному вимірі)	297,448	x	297,448	0	116,76	0,23	1,37	0	295,95	5,44	0,36	35,45	30,01
Усього за інвестиційною програмою			<i>1296,100</i>	x	<i>1296,100</i>	<i>0</i>	<i>91,20</i>	<i>6,02</i>	<i>37,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1282,63</i>	<i>29,63</i>	<i>13,06</i>	<i>196,29</i>	<i>166,66</i>

Директор

ДМУХОВСЬКИЙ С.М.