

ПОГОДЖЕНО :
Рішенням Виконавчого комітету
Червоноградської Міської Ради
№ _____ від " _____ " _____ 2020 р.

ПОГОДЖЕНО :
Голова Сокальської райдержадміністрації
" _____ " _____ 2020 р.



**ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ
споживачів електричної енергії Північного РЕМ
на 2020-2021 роки**

№ п/п	Назва центра живлення	Номер комірці	Диспетчерська назва присідання	Код фідера	Навантаження, кВт 19.12.2018 18:00 год	Величина потужності, що вимикається по чергах, кВт										Сума навантаження, яке вимикається, кВт	Хто проводить вимкнення
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ПС 110/35/6 кВ №216 М-110 Т-1	7	ТП-32	216607	405				405							405	
2		8	3-д МК/2	216608	723			723								723	
3		9	3-д МК/1	216609													
4	ПС 110/35/6 кВ №216 М-110 Т-2	19	3-д ЗВВ/2	216605	53	12	53									53	
5		28	ТП-116	216619	12											12	
6		6	РП-12/2	216628	943										943		
7	ПС 35/6кВ №227 Ч-3 Т-1	8	ТП-57	227606	1002					1002						1002	
8		10	ТП-161	227608	746				746							746	
9	ПС 35/6кВ №227 Ч-3 Т-2	20	ТП-8	227610	631									631		631	
10		30	ТП-141	227620	811									811		811	
11		7	РП-8/3	227630	229					229						229	
12	ПС 35/6кВ №222 М-9 Т-1	13	РП-8/1	222607	836										836		
13		4	Л-149-14	222613	976								976			976	
14	ПС 35/10кВ №149 Тартаків Т-1	6	Л-149-15	149014	242				242							242	
15		1	Л-149-72	149015	493					493						493	
16	ПС 35/10кВ №149 Тартаків Т-2	14	Л-149-16	149072	196			459							196	459	
17		15	Л-149-19	149016	459											459	
18	ПС 35/10кВ №152 Стаївка Т-2	3	Л-149-19	149019	30					30						30	
19		6	Л-152-06	152006	613							613				613	
20	ПС 35/10кВ №179 В. Мости Т-1	8	Л-152-24	152024	31				31							31	
21	ПС 35/10кВ №187 Забузька Т-1	4	Л-179-27	179027	645									645		645	
22	ПС 35/10-6 кВ №187 Забузька Т-1	4	Л-187-41	187641	405					405						405	
23	ПС 35/10-6 кВ №187	14	Л-187-22	187022	14										14	14	
24		18	Л-187-00	187000	146										146	146	

13	ПС 35/10 кВ №149 Тартаків Т-2 (для підміни)	16	Л-149-17	149017	193	193											193	ТУ
14	ПС 35/10кВ №179 В. Мости Т-1 (для підміни)	7	Л-179-26	179026	535	535											535	ТУ
15	ПС 35/10-6кВ №187	9	Л-187-07	187607	616	616											616	ТУ
16	Забузька Т-1 (для підміни)	10	Л-187-37	187637	1 030	1 030											1 030	ТУ
18		8	Л-187-38	187638	624	624											624	ТУ
19	ПС 35/10кВ №205 Хоробріє Т-1 (для підміни)	1	Л-205-21	205021	143	143											143	ТУ
20	ПС 110/6/6кВ №206	9	III СШ-6кВ ком9	206609	1 648	1 648											1 648	Черговий ел.монтер
21	ЗХВ Т-2 (для підміни)	34	III СШ-6кВ ком34	206634	652	652											652	Черговий ел.монтер
22		39	III СШ-6кВ ком39	206639	1 514	1 514											1 514	Черговий ел.монтер
		Всього по РЕМ для підміни			15191	15191											15191	

Виконавець

Ільницький М.І.

Головний інженер Північного РЕМ Ішук І.С.